

25.710.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.710.1002 (1001-002)
Tanımı	DN 100, Yer Üstü Yangın Musluğu (HİDRANT) (TS EN 14339, 14384, 1074-6)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	32027,98	3532,04	1766,02
2025-Kasım	31891,14	3501,73	1750,87
2025-Ekim	31632,98	3414,69	1707,35
2025-Eylül	31018,36	3307,68	1653,84
2025-Ocak	26509,38	2859,38	1429,69
2024	20353,75	2166,25	1083,13
2023-2	16462,50	1312,50	656,25
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	11620,63	805,63	402,82
2022-3	9171,50	520,00	260,00
2022-2	9051,50	400,00	200,00
2022-1	6450,00	400,00	200,00
2021	3670,00	285,00	142,50
2020	2850,00	233,00	116,50
2019	2340,00	199,00	99,50
2018	1910,00	157,00	78,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.710.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, gövdesi pik döküm; su alma kapakları pirinç veya alüminyumdan imal edilmiş, subap mili paslanmaz çelikten, vana kapatıldığında donmaya karşı özel otomatik ve su boşaltmalı, geri tepme vanalı ani basınçlarda şok etkisine dayanıklı; türbülanssız, sürekli düzgün akışlı; (kanatçıklı sitli) iki su alma ağızlı, standarda uygun renklerde yağlı boyalı; sızdırmaz contalı, flanş bağlantılı yükselmeyen milli hidrandın işyerinde temini ve yerine montajı.

25.710.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.710.1002		Dn 100 / Yer Üstü Yangın Musluğu (Hidrant) (Ts En 14339, 14384, 1074-6) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	4,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	4,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.