

25.700.1200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.700.1200 (1002-110)
Tanımı	Tüplü Model Yangın Dolapları
Birimi	
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
-----	--------------	---------------	-----------------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.700.1200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Makarası; azami 800 mm'den fazla olmayan iki elik disk ve apı 25 mm olan hortumlar iin asgari apı 200 mm'den az olmayan i dairevi para ve tamburdan meydana gelen, 2014/68 AB Basınlı Kaplar Yönetmeliđi uygun olarak üretilmiř, TS EN 671-1, TS EN 671-2'ye uygun. 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiř, CE uygunluk iřaretiyle piyasa arz edilmiř Hortumu: Yuvarlak yarı sert TS EN 694+A1'e uygun, hortum apı 25 mm ve hortum uzunluđu 30 m'yi ařmayan nozul veya lansı: Kapama ve püskürtme ve/veya fiskiye yapabilen TS EN 671-1, 671-2'ye uygun yangın vanası: elle kumandalı DN50 apında, rakorlu, valfi ve rakoru TS 12258, 12259'a uygun. Dolabı, bütün yangın söndürme tesisatını iine alabilecek boyutlarda, İřyerinde Güvenlik ve/veya Sađlık İřaretleri İin Asgari Kořullar Hakkındaki Direktif (92/58/EEC)'inde öngörölen levhalardan uygun olanı kullanılır.

Not: Tüplü Modellerde TS 862 EN 3'e uygun 6 kg ABC tipi kuru kimyevi tozlu tüpü ile birlikte iřyerinde temini ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmiřtir.

25.700.1200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.