

25.715.4300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.715.4300 (1011-000)
Tanımı	Su Akış Anahtarı: (Ölçü: Ad.)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	3821,25	356,25	178,13
2023-2	3103,13	215,63	107,82
2023-1	2193,75	131,25	65,63
2022-3	1734,38	84,38	42,19
2022-2	1714,69	64,69	32,35
2022-1	1564,69	64,69	32,35
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.715.4300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Sulu yangın sisteminin herhangi bir su kullanımı durumunda önceden ayarlı bir akış değerinde, elektriksel olarak kontak çıkışı sağlayan, esnek çalparası boru üzerinde açılan bir delikten boruya girerek, U vidayla boruya sıkıştırılan, suyun borudaki küçük salınımları nedeniyle kontak vermesi gecikmeli hale getirilmiş olan akış anahtarının işyerinde temini ve projesine, teknik şartnamesine uygun olarak montajı ve çalışır halde teslimi.

25.715.4300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.715.4300		Su Akış Anahtarı / SULU YANGIN SÖNDÜRME TESİSAT ELEMANLARI (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.