

35.750.1600 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.750.1600 (980-300)
Tanımı	Çatı direği (Aktif yakalama ucu için) (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60), YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yıldırımdan Korunma Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	8174,65	2524,54	1262,27
2025-Kasım	8130,91	2502,88	1251,44
2025-Ekim	8021,41	2440,65	1220,33
2025-Eylül	7864,28	2364,18	1182,09
2025-Ocak	6859,75	2043,75	1021,88
2024	4690,00	1680,00	840,00
2023-2	3200,00	879,00	439,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2290,00	549,00	274,50
2022-3	2010,00	355,00	177,50
2022-2	1919,70	273,00	136,50
2022-1	826,00	273,00	136,50
2021	635,00	210,00	105,00
2020	512,00	172,00	86,00
2019	442,00	146,00	73,00
2018	355,00	118,00	59,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.750.1600 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Şartnamesinde yazılı özellikte 80 mm'lik galvanizli borudan (1 boy) 6 m boyunda direğin temini, ünite iniş iletkeni ve direğin tespiti ile ilgili her türlü aksesuar malzemesi dâhil çatıya zarar vermeyecek şekil de yerine montajı Direk boyu, tespit mesafesi dâhil, toplam boy 6 metreyi geçtiği tak-dirde fazlası ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenir.

35.750.1600 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.750.1600		Çatı direği (Aktif yakalama ucu için) / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	3,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.