

35.750.1650 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.750.1650 (980-311)

Tanımı Yıldırım sayıcı: (ölçü: Ad,ihzarat:% 60), YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Yıldırımdan Korunma Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4013,38	193,39	96,69
2025-Kasım	3789,89	191,74	95,87
2025-Ekim	3767,98	186,96	93,48
2025-Eylül	3695,80	181,11	90,56
2025-Ocak	3363,01	156,56	78,28
2024	2520,00	53,50	26,75
2023-2	1920,00	28,00	14,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1440,00	17,50	8,75
2022-3	1360,00	11,30	5,65
2022-2	1352,14	8,65	4,33
2022-1	1230,00	8,65	4,33
2021	943,00	6,65	3,33
2020	754,00	5,45	2,73
2019	655,00	4,60	2,30
2018	595,00	3,70	1,85

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.750.1650 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Yıldırımdan korunma sistemlerinde, iniş iletkeninden toprağa akan maximum 100 kA şiddetindeki yıldırım darbelerini sayan, bu sayede sistemin kaç kez yıldırım deşarjına maruz kaldığını takip kolaylığı sağlayan, göstergeli, enerji beslemesiz, standartlara uygun, test klemensi üzerine veya topraktan 2 m yukarıda iniş iletkenine seri monteli cihaz, bağlantı elemanları dâhil.

35.750.1650 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.750.1650		Yıldırım sayıcı / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,250000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.