

35.410.2640 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.410.2640 (833-573)

Tanımı Adresli yüksek akıma dayanabilen röle modülü

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5285,31	592,54	296,27
2025-Kasım	5087,40	587,45	293,73
2025-Ekim	5042,68	572,85	286,43
2025-Eylül	4860,48	554,90	277,45
2025-Ocak	4146,99	479,69	239,85
2024	3220,00	399,00	199,50
2023-2	1970,00	210,00	105,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1490,00	131,00	65,50
2022-3	1260,00	84,50	42,25
2022-2	1236,50	65,00	32,50
2022-1	994,00	65,00	32,50
2021	728,00	65,00	32,50
2020	605,00	53,00	26,50
2019	597,00	44,80	22,40
2018	495,00	35,50	17,75

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.410.2640 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Adresli Yangın alarm santrali çevrimine bağlanacak röle modülü bir yangın durumunda kontrol edilmesi gereken cihazların aktivasyonu için kullanılmalıdır. Röle modülü giriş cihazlarının herhangi bir kombinezonu ile aktive edilebilmelidir. 250 V AC 8 A gücüne sahip kontakları ile yüksek akım gerektiren uygulamalarda kullanılabilirdir. Gerilimsiz tek kutuplu kontakları ile hem normalde açık hem de normalde kapalı çalışma özelliğine sahip olmalıdır. Mikroişlemci kontrollü modülün üzerinde cihazın çalışır, alarm ve arıza durumlarını gösteren ışıklı bir gösterge bulunmalıdır. Modül harici bir 24 V DC besleme ünitesine ihtiyaç duymamalı ve gerekli enerjiyi çevrim kablosu üzerinden almalıdır. TS EN 54-18 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip modülün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dâhil, test edilerek çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.410.2640 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.410.2640		Adresli yüksek akıma dayanabilen röle modülü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.