

35.430.1300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.430.1300 (833-1410)

Tanımı Acil Anons Sistemi Uzak Yöneticileri ve İtfaiyeci Paneli, Acil Anons Sistemleri

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	29065,81	4304,05	2152,03
2025-Kasım	28449,99	4267,15	2133,58
2025-Ekim	28228,43	4161,05	2080,53
2025-Eylül	28087,98	4030,68	2015,34
2025-Ocak	26572,38	3484,38	1742,19
2024	20580,00	2820,00	1410,00
2023-2	11350,00	1480,00	740,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	8570,00	920,00	460,00
2022-3	6660,00	595,00	297,50
2022-2	6521,30	457,00	228,50
2022-1	5970,00	457,00	228,50
2021	4390,00	457,00	228,50
2020	3520,00	374,00	187,00
2019	3050,00	318,00	159,00
2018	2980,00	252,00	126,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.430.1300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Uzak yönetici ekipmanları, denetleyici ve yönlendiricilerin ön ve arka yüzünü uzak bir noktaya taşımak için kullanılacaktır. İtfaiyeci paneli üzerinden acil durumu girmek, onaylamak, arıza durumunu gidermek, acil durumu sıfırlamak mümkün olmalıdır. Uzak kontrol panelleri ve itfaiyeci paneli; sistem merkezindeki denetleyici ve yönlendiricilere blendajlı CAT-5 kablo ile bağlanabilecektir. Güç amfileri 35.430.1330 birim fiyat numarasında belirtilen teknik özelliklere uygun TS EN 54-4 standardına uygun güç kaynağından beslenecektir ve güç kaynağı birim fiyata dâhil değildir. Acil anons sistemi uzak yöneticileri ve itfaiyeci paneli, TS EN 54-16 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olan acil anons sistemi uzak yöneticileri ve itfaiyeci panelinin işyerine nakli, montajı, her türlü ufak malzeme dâhil, test edilerek çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.430.1300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.430.1300		Acil Anons Sistemi Uzak Yöneticileri ve İtfaiyeci Paneli / Acil Anons Sistemleri (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	3,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	3,000000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.