

25.725.2105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.725.2105 (1010-315)
Tanımı	DN 80, Çift Yönlü, Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1002,18	96,50	48,25
2025-Kasım	992,11	95,68	47,84
2025-Ekim	964,41	93,30	46,65
2025-Eylül	947,31	90,38	45,19
2025-Ocak	828,13	78,13	39,07
2024	684,38	59,38	29,69
2023-2	482,19	35,94	17,97
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	364,38	21,88	10,94
2022-3	294,70	14,06	7,03
2022-2	291,43	10,79	5,40
2022-1	207,04	10,79	5,40
2021	123,00	6,85	3,42
2020	95,00	5,60	2,80
2019	73,50	4,75	2,38
2018	60,00	3,75	1,88

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.725.2105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Sulu söndürme sistem borusunun bir titreşim veya deprem anında, yapıya göre sadece istenen yönde hareket etmesine izin veren veya sabit yapı elemanına bağlanmışsa boru hareketine izin vermeyen sismik askının işyerinde temini ve projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı.

25.725.2105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.725.2105		DN 80 / Çift Yönlü / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.