

25.725.2106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.725.2106 (1010-316)
Tanımı	DN 100, Çift Yönlü, Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1149,14	154,40	77,20
2025-Kasım	1137,65	153,08	76,54
2025-Ekim	1106,05	149,28	74,64
2025-Eylül	1085,81	144,60	72,30
2025-Ocak	948,75	125,00	62,50
2024	781,25	95,00	47,50
2023-2	547,50	57,50	28,75
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	411,25	35,00	17,50
2022-3	329,95	22,50	11,25
2022-2	324,70	17,25	8,63
2022-1	232,25	17,25	8,63
2021	138,00	10,40	5,20
2020	107,00	8,50	4,25
2019	82,50	7,25	3,63
2018	67,50	5,70	2,85

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.725.2106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Sulu söndürme sistem borusunun bir titreşim veya deprem anında, yapıya göre sadece istenen yönde hareket etmesine izin veren veya sabit yapı elemanına bağlanmışsa boru hareketine izin vermeyen sismik askının işyerinde temini ve projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı.

25.725.2106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.725.2106		DN 100 / Çift Yönlü / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.