

25.725.2304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.725.2304 (1010-334)
Tanımı	DN 65, Sınırlandırıcı Gergi Telli, Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1476,19	805,99	402,99
2025-Kasım	1462,44	799,08	399,54
2025-Ekim	1423,85	779,23	389,62
2025-Eylül	1388,94	754,80	377,40
2025-Ocak	1207,50	652,50	326,25
2024	957,50	495,00	247,50
2023-2	630,00	300,00	150,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	435,25	181,50	90,75
2022-3	324,35	117,00	58,50
2022-2	297,35	90,00	45,00
2022-1	235,00	90,00	45,00
2021	144,00	58,00	29,00
2020	114,00	47,30	23,65
2019	107,00	40,40	20,20
2018	140,00	31,90	15,95

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.725.2304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Sulu söndürme sistem borusunun bir titreşim veya deprem anında, yapıya göre sadece istenen yönde hareket etmesine izin veren veya sabit yapı elemanına bağlanmışsa boru hareketine izin vermeyen sismik askının işyerinde temini ve projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı.

25.725.2304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.725.2304		DN 65 / Sınırlandırıcı Gergi Telli / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,200000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.