

## 25.705.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.705.1102 (1003-102)</b>                                                                                                     |
| <b>Tanımı</b>  | Dik DN 20, Standart Uygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri, Açılma sıcaklığı 57 °C, 68 °C, 79 °C, 93 °C, 100 °C veya 141 °C. |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                                                                                              |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                                                     |
| <b>Fasikül</b> | Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı                                                                                             |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 473,54       | 96,50         | 48,25           |
| 2025-Kasım  | 454,98       | 95,68         | 47,84           |
| 2025-Ekim   | 442,81       | 93,30         | 46,65           |
| 2025-Eylül  | 440,29       | 90,38         | 45,19           |
| 2025-Ocak   | 376,88       | 78,13         | 39,07           |
| 2024        | 298,13       | 59,38         | 29,69           |
| 2023-2      | 194,69       | 35,94         | 17,97           |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 143,13       | 21,88         | 10,94           |
| 2022-3      | 115,04       | 14,06         | 7,03            |
| 2022-2      | 111,76       | 10,79         | 5,40            |
| 2022-1      | 85,16        | 10,79         | 5,40            |
| 2021        | 51,00        | 6,85          | 3,42            |
| 2020        | 39,60        | 5,60          | 2,80            |
| 2019        | 33,10        | 4,75          | 2,38            |
| 2018        | 24,80        | 3,75          | 1,88            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.705.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Yangının ısı sonucu, cam veya eriyen metalin açılmasıyla, arkasındaki basınçlı suyun otomatik olarak yangının üzerine püskürtülmesini sağlayan, standart tepkili, pirinç malzemeden imal, dişli bağlantılı, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, TS EN 12259-1'e uygun, otomatik yangın sprinklerinin işyerinde temini, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.

## 25.705.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                 | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                    |        |          |
| 20.705.1102 |                 | Dik DN 20 / Standart Uygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri / Otomatik Yangın Sprinkleri (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                     |        |          |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                                         | Saat   | 0,250000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.