

25.720.2117 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.720.2117 (1020-219)
Tanımı	Anma Debisi 120-126 m ³ /h, Anma Basma Yüksekliği 120 mSS, Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası, Dizel Motorlu
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	606199,13	38171,50	19085,75
2025-Kasım	599590,00	37721,70	18860,85
2025-Ekim	591664,49	36888,80	18444,40
2025-Eylül	579247,99	35763,20	17881,60
2025-Ocak	478504,50	30879,50	15439,75
2024	367808,60	23558,60	11779,30
2023-2	269579,30	14579,30	7289,65
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	205537,90	9412,90	4706,45
2022-3	163453,50	6566,00	3283,00
2022-2	162209,20	5321,70	2660,85
2022-1	147371,00	4746,00	2373,00
2021	98370,00	4200,00	2100,00
2020	76440,00	3440,00	1720,00
2019	71160,00	2940,00	1470,00
2018	68570,00	2320,00	1160,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.720.2117 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Yangın Yönetmeliği ve 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, çarkı bronz mili paslanmaz çelik, kapalı vana (sıfır debi) basma yüksekliği anma basma yüksekliği değerinin en fazla %140'ı kadar olan, %150 debideki basma yüksekliği, anma basma yüksekliğinin %65'inden daha küçük olmayan, istenen basınç değerini karşılamak koşuluyla, en fazla anma debi değerinin %130 kapasitesindeki sistem taleplerini karşılamak üzere seçilmiş yangın pompalarının, dizel motor, iki takım yedekli akü ve akü şarj grubu olan, mazot tankı, dizel motor devir sınırlandırıcılı, yedekli çift yol verme düzeneği olan, pompa gövdesi, kaidesi, pompanın sistem basıncına bağlı olarak otomatik veya elle elektrikli olarak çalıştırılmasını sağlayan, dizel kumanda panosuyla birlikte, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.

Not: 1- Pompa seçimlerinde ve tedarikinde onaylı projesinde belirtilen değerler dikkate alınacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.720.2117 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.720.2117		Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği 120 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	32,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	32,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	32,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	8,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.