

35.440.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.440.2101 (833-731)

Tanımı 1 saat süreli tek yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2030,26	399,54	199,77
2025-Kasım	2011,45	396,10	198,05
2025-Ekim	1978,01	386,26	193,13
2025-Eylül	1917,13	374,15	187,08
2025-Ocak	1635,14	323,44	161,72
2024	1130,00	121,00	60,50
2023-2	782,00	63,50	31,75
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	628,00	39,50	19,75
2022-3	541,00	25,50	12,75
2022-2	534,84	19,60	9,80
2022-1	338,00	19,60	9,80
2021	226,00	14,00	7,00
2020	188,00	11,40	5,70
2019	186,00	9,65	4,83
2018	154,00	7,65	3,83

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.440.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Renk ve işaret formatları ilgili standartlara uygun olan, tek veya çift yüzlü, led ışık kaynaklı, TS EN 60598-2-22 standardına uygun ve Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği'ne, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliğe ve TS ISO 3864-1 /2, TS ISO 7010, TS EN 1838, TS EN 60598-1 ve TS EN 50172 standartlarına uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş acil durum yönlendirme armatürünün temini, işyerine nakli ve montajı.

35.440.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.440.2101		1 saat süreli tek yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli) / LED'li Acil durum yönlendirme armatürü / Acil Durum Aydınlatma Armatürleri (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.