

012.000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	012.000	(44.100.1721)
Tanımı	SÜRGÜLÜ SOĞUK ODA MUHAFAZA KAPISI (Ölçü: Adet) (İHZARAT %60)	
Birimi	Adet	
Kurum	İller Bankası	
Fasikül	Soğutma ve Monoray Tesisatı	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	8089,00	810,00	0,00
2019	9686,00	0,00	0,00
2018	7432,00	744,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

012.000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

SÜRGÜLÜ SOĞUK ODA MUHAFAZA KAPISI (Ölçü: Adet) (İHZARAT %60) Kapı ebatları yükseklik 250 cm genişlik 200 cm, forklift yüklü olarak rahat girip çıkacak şekilde olacak, kapı kasası ve kanadı yeterli mukavemet sağlayan çırallı çamdan yapılacaktır. Üzeri 1 mm fiberglass veya 1 mm kalınlığında 304 kalite paslanmaz sac ile kaplanacaktır. Kapı içinde 10 cm kalınlığında styrophor veya poliüretan tecrit malzemesi bulunacaktır. Kapının açılır kenarlarında hava sızdırmazlığı conta ve lastikler ile tamamen sağlanmış olacaktır. Kapı elle içerden ve dışarıdan açılır sisteme sahip olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

012.000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.