

006.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	006.1101	(44.100.1501)
Tanımı	3-5 m³/h 3-5 mSS kadar Salmura Pompası	
Birimi	Adet	
Kurum	İller Bankası	
Fasikül	Soğutma ve Monoray Tesisatı	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	625,00	44,00	0,00
2019	749,00	0,00	0,00
2018	574,00	40,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

006.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

SALAMURA POMPASI (Ölçü: Adet)

Demir gövde elektrik motoru ile akuple, giriş çıkış vana ve emiş filtresini havi pompa, paslanmaz çelikten şaftı, demir veya beton kaide yapılması, titreşime karşı tecridi, montajı ve her türlü malzeme dâhil işler halde tam ve tekmil montajlı servise konması

006.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.