

79.115.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 79.115.1005

Tanımı Sarkıt LED'li LİNEER Armatür

Birimi Ad.

Kurum PTT

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3585,90	0,00	0,00
2025-Kasım	3552,09	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2884,38	0,00	0,00
2024	2219,90	0,00	0,00
2023-2	2237,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1637,50	0,00	0,00
2022-3	1030,00	0,00	0,00
2022-2	1000,00	0,00	0,00
2022-1	829,68	0,00	0,00
2021	384,44	0,00	0,00
2020	326,04	0,00	0,00
2019	353,75	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

79.115.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- Armatür boyutları L: (1200-1500) mm x 50 mm x 80 mm ölçü aralığında olacaktır.
- Ana gövde minimum 1,5 mm eloksallı ekstrüzyon alüminyum profil olacaktır.
- Difüzör opal sararmayan polikarbon olup gövdeye clip-in geçmeli ve kolay sökülebilir olmalıdır. Işık armatür içinde her alana homojen dağılacaktır. Kesinlikle gölge olmayacaktır.
- Kablo giriş yerleri kablo yalıtkanına gelebilecek zararları önlemek için lastik contalı olmalıdır.
- Armatürün verimi minimum %50 olmalı ve bunu firma fotometrik ölçüm raporu ile ibraz etmelidir.
- Işık kaynağı olarak CRI (Renksel Geriverim Endeksi) 80'denbüyük, mid-power LED kullanılacaktır.
- Kullanılan LED'lerin renk sıcaklığı 4000K olmalıdır.
- LED'lerin armatürden çıkan toplam ışık akısı minimum 3550 lm olmalıdır. (Samsung, Osram, Lumileds, Nichia)
- Armatür ışık akısı, renk sıcaklığı, renksel geriverimi cd/m^2 , UGR gibi değerlerin IESNA LM-79-08 standardına uygun ölçüldüğüne dair akredite bir laboratuvarından alınacak test raporu olmalıdır.
- Termal test raporlarında; LED chip jonksiyon sıcaklığının chip üreticisinin beyan ettiği max. Jonksiyon sıcaklığının %25 altında olduğu sunulmalıdır.
- Yüksek verimli ve yüksek güç faktörüne ($PF > 0.95$) sahip sabit akım led sürücü kullanılacaktır; Osram – Tridonic – Vossloh – Philips-Helvar- led sürücülerden biri tercih edilecektir.
- Kullanılan led sürücülerin güç faktörü Tam yükte en az 0.95 olmalıdır. Sürücü verimlilikleri Tam yükte en az %87 olmalıdır. Kullanılan sürücülerin ENEC sertifikaları olmalıdır.
- Armatürün optik flicker endeksi 0,1'in altında ve kameralarla gözlemlendiğinde zebra etkisi yapmayacaktır.
- Armatürün sistemden çekeceği yük maksimum 55 W olacaktır.
- İstenildiğinde armatürde DALI uyumlu driver kullanılabilir.
- İstenildiğinde armatüre acil aydınlatma kiti bağlanabilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

79.115.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.